

**Znak: HK.9020.KW.3.2021  
HK.9020.KU.3.2021**

**Urząd Gminy Filipów**  
ul. Garbaska 2  
16-424 Filipów

## **O c e n a**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3, § 4, § 5, § 20.1, § 20.3, § 21, § 22., Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej 09.11.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej (zakres: monitoring parametrów grupy A).

### **z wodociągu Czarne**

opisanych w sprawozdaniach:

- Nr: Ł/0/11/2021/385/F/C/4 z dnia 20.11.2021 r,
- Nr: Ł/0/11/2021/385/M/C/2 z dnia 12.11.2021 r,
- Nr: Ł/0/11/2021/389/F/C/4 z dnia 20.11.2021 r,
- Nr: Ł/0/11/2021/389/M/C/1 z dnia 12.11.2021 r.,

## **s t w i e r d z a**

**warunkową przydatność wody do spożycia, ze względu na przekroczony parametr fizykochemiczny – mętność (w punktach poboru wody: Hydrofornia i mieszkanie prywatne Pszkowski, Supienie 33, 16-424 Filipów).**

Powyższa ocena obowiązuje do następnego badania laboratoryjnego wody.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska2, 16-424 Filipów.

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SUWAŁKACH  
*mgr inż. Anna Radzewicz*