PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A
tel. 087 565 28 60, fax 087 565 28 61

Suwałki, dnia 27.06.2022 r.

Znak: HK.9020.KW.6.3.2022
HK.9020.KU.6.3.2022

Gmina Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie §3, § 4, § 5, § 20.1, § 20.3, § 21, § 22., Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej 07.06.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej (zakres: monitoring parametrów grupy A) oraz bieżącego nadzoru sanitarnego wody pobranej w dniu 21.06.2022 r.

z wodociągu Filipów

opisanych w sprawozdaniach:

Nr: Ł/0/05/2022/1003/FM/6 z dnia 17.06.2022 r,

Nr: Ł/0/05/2022/1003/FM/4 z dnia 17.06.2022 r,

Nr: SWŻ.9051.459.2022 z dnia 24.06.2022 r,

s t w i e r d z a

warunkową przydatność wody do spożycia, ze względu na przekroczoną, zalecaną normę ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody 22±2°C po 72 h (w punkcie poboru wody: stacja uzdatniania wody w Filipowie, gm. Filipów).

Powyższa ocena obowiązuje do następnego badania laboratoryjnego wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach
Elżbieta Bednarko

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów.