PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A
tel. 087 565 28 60, fax 087 565 28 61

Suwałki, dnia 20.09.2022 r.

Znak: HK.9020.KU.6.6.2022

Gmina Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3, § 4, § 5, § 6, § 20.1, § 21, § 22, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej 14.09.2022 r. w ramach kontroli urzędowej (zakres: monitoring parametrów grupy A)

z wodociągu Filipów

opisanych w sprawozdaniu
Nr SWŻ.9051.739.2022 z dnia 19.09.2022 r.

s t w i e r d z a przydatność wody do spożycia.

Powyższa ocena obowiązuje do następnego badania laboratoryjnego wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach
Elżbieta Bednarko

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów.