

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
„DROZD”
ul. Witosza 4
19-420 Kowale Oleckie**

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3, § 4, § 5, § 20.1, § 20.3, § 21 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej 07.03.2023 r. w ramach kontroli urzędowej (monitoring parametrów grupy B),

z wodociągu Garbas Drugi

opisanych w sprawozdaniu:

Nr SWŻ.9051.141.2023 z dnia 24.03.2023 r. (pobór wody w ramach kontroli urzędowej),

s t w i e r d z a

warunkową przydatność wody do spożycia,
ze względu na przekroczone parametry fizykochemiczne – mętność oraz żelazo (w punkcie poboru wody: Mieszkanie Prywatne, Garbas Drugi 9/16, 16-424 Filipów - kran w kuchni).

Powyższa ocena obowiązuje do następnego badania laboratoryjnego wody.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach**

Elżbieta Bednarko

W załączeniu:

1. *Kopia sprawozdania Nr SWŻ.9051.141.2023 z badań wody z dnia 24.03.2023 r.*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów.