

Suwałki, dnia 06.09.2023 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUWAŁKACH**
Znak: HK.9037.3.2023
16-400 Suwałki, ul. 19
tel. 087 565 28 60, fax 087 565 28 61

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
„DROZD”
ul. Witosy 4
19-420 Kowale Oleckie**

O c e n a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 3, § 4, § 5, § 6, § 20.1, § 20.3, § 21, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej 29.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej

z wodociągu Garbas Drugi

opisanych w sprawozdaniu:
Nr: 461873/23/SOK/1 z dnia 04.09.2023 r.

s t w i e r d z a warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczony parametr mikrobiologiczny – ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C.

Powyższa ocena obowiązuje do następnego badania laboratoryjnego wody.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach**
Elżbieta Bednarzko

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów
3. a/a



Suwałki, dnia 06.09.2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A
tel. 087 565 28 60, fax 087 565 28 61

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„DROZD”
ul. Witosa 4
19-420 Kowale Oleckie

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SUWAŁKACH

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Garbas Drugi gmina Filipów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Garbas Drugi oraz Bitkowo gmina Filipów stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C. Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Elżbieta Bednarko

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów,
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki