



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A
tel. 087 565 28 60. fax 087 565 28 61

Suwałki, dnia 23.04.2024 r.

Gmina Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SUWAŁKACH

W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne gmina Filipów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Czarne, Huta, Supienie oraz Wólka gmina Filipów stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C. **Woda warunkowo przydatna do spożycia**, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Wodociąg zaopatruje w wodę do spożycia 396 osób.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Elżbieta Bednarko

INSPEKTOR

Monika Bóltrukanis

Kontakty wywołane nie tablicy opóźni w dn. 23.04.2024