

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

Suwałki, 23.04.2026 r.

Znak sprawy HK.903.66.2026

Spółdzielnia Mieszkaniowa DROZD
ul. Witosy 4
19-420 Kowale Oleckie

DECYZJA nr HK/4/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie art. 25 i 27 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 i art. 108 § 1 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 3.1, § 4.1, załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po otrzymaniu sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu Mieruniszki, pobranych w dniu 31.03.2026 r. (Sprawozdanie z badań Nr: 254845/26/BIA z dnia 15.04.2025 r. – pobór zrealizowany w ramach kontroli wewnętrznej administratora wodociągu) **stwierdza:**

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Mieruniszki przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dopuszczalnej wartości parametru:

- mętności do 25 NTU
- żelaza do 2300 µg/l
- jon amonu do 0,83 mg/l

W związku z czym nakazuje zarządzającemu wodociągiem Mieruniszki - Spółdzielni Mieszkaniowej „DROZD”, ul. Witosy 4, 19-420 Kowale Oleckie:

1. **Podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu gminnego Mieruniszki pod względem fizykochemicznym do obowiązujących wymagań oraz przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Suwałkach planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.**
2. **Poinformowanie konsumentów w skuteczny sposób o pogorszeniu jakości wody wraz z informacją, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia.**
3. **Informowanie na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Suwałkach o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.**
4. **Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z ww. wodociągu, potwierdzające uzyskanie wyników spełniających wymogi określone w części C w tabeli 2 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: mętności, żelaza i jonu amonu oraz zapachu i smaku z punktu: mieszkanie prywatne Mieruniszki 30/4.**

Obowiązkom określonym w:

- punktach 1-3: **nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności**
- punkcie 4: **nadaje się termin do dnia 29.05.2026 r.**

Niniejsza decyzja z mocy art. 27 ust. 2 ustawy o PIS jest natychmiast wykonalna, albowiem stwierdzone naruszenia dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia korzystających z niej osób. Zgodnie z art. 108. § 1 KPA decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

O wykonaniu należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach. Brak powiadomienia będzie podstawą do wystawienia upomnienia bez rekontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2026 r. administrator wodociągu Mieruniszki w ramach kontroli wewnętrznej dokonał poboru prób wody zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dnia 22.04.2026 r. przekazano sprawozdanie z badań (Nr 254845/26/BIA z dnia 15.04.2026 r.) w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Stwierdzono przekroczenie stężenia żelaza tj. $1959 \pm 274 \mu\text{g/l}$ przy normie $200 \mu\text{g/l}$, jonu amonu tj. $0,68 \pm 0,15 \text{ mg/l}$ przy normie $0,5 \text{ mg/l}$, oraz wzrost wartości parametru mętności tj. $20,5 \pm 2,9 \text{ NTU}$ przy zalecanym zakresie wartości do 1 NTU oraz zapachu w punkcie: mieszkanie prywatne Mieruniszki 30/4. Stwierdzono także przekroczenie stężenia manganu tj. $79 \pm 9 \mu\text{g/l}$ lecz nadal obowiązuje decyzja Nr HK/6/2025 z terminem wykonania do dnia 29.05.2026 r. Normę powyższych parametrów określa zał. nr 1, część C, tabela nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mętność wody może mieć negatywny wpływ na akceptowalność przez konsumentów poprzez pogorszenie barwy, smaku i klarowności wody. Przekroczenie tego parametru samo w sobie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, jest jednakże wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń.

Związki żelaza o stężeniach ponadnormatywnych sprzyjają wzrostowi bakterii żelazowych, tworzą się osady pokrywające przewody wodociągu. Związki żelaza powodują plamienie prania i urządzeń sanitarnych. W stężeniach powyżej $200 \mu\text{g/l}$ może być wyczuwalny specyficzny smak wody oraz pogorszona mętność. Duża ilość jonów żelaza w wodzie może wpływać niekorzystnie na zdrowie człowieka, a długotrwałe używanie takiej wody może prowadzić do chorób powodujących uszkodzenie ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego a także zaburzenia wzrostu u dzieci.

Podwyższone stężenia jonu amonu wywołują korozję instalacji, utrudnienia w dezynfekcji chlorowej i przede wszystkim wpływają niekorzystnie na jakość organoleptyczną wody - pogarszają jej smak i zapach.

Mangan jest pierwiastkiem niezbędnym do życia, ale większe ilości powyżej $50 \mu\text{l}$ mogą być szkodliwe. Obecność manganu w wodzie może wpływać pośrednio na powstanie niekorzystnych zmian parametrów wody. Mogą rozwijać się bakterie manganowe,

nadające wodzie nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. Związki manganu o stężeniach ponadnormatywnych powodują brudzenie urządzeń sanitarnych oraz powstanie osadów w sieci dystrybucyjnej, pogarszają smak, zapach i mętność wody. Nadmiar manganu może być toksyczny dla tkanki nerwowej i powodować problemy neurologiczne u dzieci i dorosłych.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 3 ww. rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazuje podjęcie działań naprawczych przez administratora wodociągu wraz z określeniem terminu ich realizacji.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIS w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z § 26 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi konsumenci otrzymują informację o jakości wody w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania poprzez komunikaty opracowane przez właściwego PPIS.

Ponadto zgodnie z § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

W związku z ww. okolicznościami i po rozważeniu zagrożenia dla zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) postanowił stwierdzić warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu Mieruniszki. Ponadto na podstawie art. 96a § 1b KPA organ administracji stwierdził, iż niniejsza sprawa, ze względu na jej charakter, nie pozwala na przeprowadzenie mediacji, z czego sporządzono adnotację.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wówczas z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Anna Radzewicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów (e-doręczenia)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii (e-doręczenia)
3. Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej – Modlin
(womp.modlin@ron.mil.pl)
4. PPWIS w Białymstoku (hk.wsse.bialystok@sanepid.gov.pl).