



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

Suwałki, dnia 23 kwietnia 2026 r.
Znak sprawy HK.903.67.2026

Spółdzielnia Mieszkaniowa DROZD
ul. Witosy 4
19-420 Kowale Oleckie

Dotyczy: Informacja o pogorszeniu jakości wody w wodociągu Garbas Drugi, gmina Filipów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Garbas Drugi zaopatrującego miejscowości Garbas Drugi i Bitkowo w gminie Filipów, powiat suwalski - **stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu i żelaza oraz ponadnormatywną wartość parametru mętności**

w punkcie zgodności: mieszkanie prywatne Garbas Drugi 9/16, 16-424 Filipów.

Parametry te mogą pogarszać wygląd i smak wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Jednocześnie PPIS w Suwałkach przypomina o obowiązku poinformowania konsumentów o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia.



Anna Radzewicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. OHK a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Filipów (e-doręczenia)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii (e-doręczenia)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach
ul. Utrata 9a, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 28 60
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-47747-55603-ICJTD-24
www.gov.pl/web/psse-suwalki